

Odpowiedzi na pytań złożonych do postępowania pn.

„Zakup i sukcesywna dostawa filtrów kasetonowych, kieszeniowych, HEPA, formaldehydowych oraz zestawów filtrów do oczyszczaczy powietrza w obiektach KPCP przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy”.

Pytania przesłane w dniu 25.02.2021r.

Pytanie nr 1.

„Mam pytanie odnośnie filtra w pozycji 98. Chodzi o filtr kasetonowy G2 o wymiarach 1000x600x30. Producent zwrócił się do mnie z zapytaniem czy ma być to filtr tłuszczowy?”

Odpowiedź do pytania nr 1.

Filtr z pozycji 98 o wymiarach 1000x600x30 **nie jest** filtrem tłuszczowym.

Jest to zwykły filtr do pomieszczenia technicznego w tym przypadku do wentylacji nawiewnej sprężarkowni.

KOORDYNATOR DS. TECHNICZNO-
EKSPLOATACYJNYCH


mgr inż. Tomasz Bonk

